PLAN DE ECONOMIA DE AGUA.
PERIODO OCTUBRE 1933 A SETIEMBRE 1942

CONSUMO DE ENERGIA ANUAL
1285.5 Mio kWh

Producción media anual de energía hidráulica (1914-1952)
950.5 Mio kWh en Montevideo.
- Bonete 526.5 Mio kWh
- Baygorria 424.0 Mio kWh

Niveles de embalse
- Normal
  - Bonete 79.34
  - Baygorria 54.00 (de calculo 53.50).
- Límite inferior
  - Bonete 70.34
  - Baygorria 52.50

Potencia medida en Montevideo.
- Garantida 143 MW
  - Bonete 78 MW
  - Baygorria 65 MW
- Máxima 195 MW
  - Bonete 108 MW
  - Baygorria 87 MW



	FECHA	FIRMA	UTE OBRAS HIDROELECTRICAS
Calculado:	3F/53	Jorge Villa	
Dibujado:	13.III.53	Conzo + Beltoni	
Aprobado:	27/III/53	Jorge Villa	
Ing. Jefe:	30/8/53	Ing. Consultor	Nº 5483 A-c b-C

PLAN DE ECONOMIA DE AGUA
PERIODO OCTUBRE DE 1933 A SETIEMBRE DE 1942.-

COLOMBINO